



危険物とLPガスの安全対策マニュアル

工事にあたり移動中および施工中の災害防止のため必要な注意書きを下記の通り交付しますので、移動中および施工中はこれを携帯し、注意事項を守り事故をおこさないよう努めてください。

平成 年 月 日

住 所

事業所

交付者

代表者



電 話

第4類第1石油類（危険物）の指定数量は200リットルである。指定数量を超えていないか必ず移動前に確認すること。また、指定数量未満でも標識『危』（黒地に黄色の反射文字で車両の見やすい場所に表示する）を設置するのが望ましい。

上記危険物と混載できるプロパンガスは120リットルまで

【プロパンの容量と質量】

5kg・・・12リットル

10kg・・・24リットル

20kg・・・47リットル

50kg・・・118リットル

プロパンガスの移動中に必要なものは以下の通り

①標識（高圧ガス）

黒地に黄色の反射文字で車両の見やすい場所に表示する。

②消火器

③応急資材工具

工具箱 ナップザック メガホン

ナイロンロープ 漏洩検知液

容器弁グランドスパナ（三連BOX）

容器弁グランドスパナ（LPG用）

バルブ開閉器スパナ（LPG用） 赤旗

車輪止め バルブ開閉器H型 皮手袋

合図灯

④イエローカード

積載している質量に関わらず携帯が義務づけられている。